




- UWAGI :
- 1. GRZEJNIKI ALUMINIOWE PERFEKT PLUS FIRMY PERFEXIM 1,6 MPa
 - 2. ZAWORY Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI FIRMY DANFOSS NA ZASILANIU
 - 3. ZAWORY ODCINAJĄCE NA POWROCIE
 - 4. ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA GRZEJNIKACH
 - 5. ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE NA PIONACH

SĄD OKRĘGOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Funkcja	Pow.	Posadzka
601	Kierownik Oddziału Administracyjnego	17,8	klepka
602	Oddział Administracyjny	14,8	klepka
603	Oddział Administracyjny	16,8	klepka
604	Sędzia Sądu Okręgowego	16,3	klepka
605	Sędzia Sądu Okręgowego	16,3	klepka
606	Sędzia Sądu Okręgowego	16,3	klepka
607	Sędzia Sądu Okręgowego	16,3	klepka
608	Pokój socjalny	11,9	klepka
609	WC męskie	9,5	terakota
610	WC damskie	8,4	terakota
611	Sędzia Sądu Okręgowego	19,1	klepka
612	Prezes Sądu Okręgowego	30,5	klepka
613	Sekretariat Sądu Okręgowego	16,3	klepka
614	V-ce Prezes Sądu Okręgowego	16,3	klepka
615	Sędzia Sądu Okręgowego	16,3	klepka
616	Sędzia Sądu Okręgowego	15,4	klepka
617	Sędzia Sądu Okręgowego	19,1	klepka
618	Holl i korytarze	65,4	gress
619	Przedsiónek klatki schodowej	3,3	lastriko
620	Przedsiónek windy	3,5	lastriko
	Powierzchnia Klatki Schodowej	20,0	
	Suma=	369,6	

LEGENDA :

 Grzejniki istniejące

 Grzejniki do wymiany

 zawory do wymiany

Inwestor :	SĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG	Data:	2017-06
Objekt:	CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA INSTALACJI CO I WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27	Nr rys.	7
Adres :	DZIAŁKA NR EW. 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13, OBR. 12–TARNOBRZEG	Skala	1:100
Rysunek :	Modernizacja instalacji co - Piętro VI; poziom +22,70	Branża :	sanitarna
Projektował :	mgr inż. Anna Malinowska	Podpis:	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	
	PDK/0175/PWOS/05		