ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

szklenie P4

OZ.1_68/169

Ilość:	44 szt. typ. 24 szt. typ. z fotelikiem 20 szt. z fotelikiem lewe

– okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno – uchylnym
– trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną,
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
– głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
– szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5: 2011 o Ug= 0,5 W/m²k, od strony wewnętrznej pakietu szklanego zastosować szkło antyrefleksyjne P4 np. AGC Stratobel 44.4
– współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 1,1 W/m²k
– kolor ślusarki RAL
– obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300

OZ.2_68/169

Ilość:	1 szt.

– okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno – uchylnym
– trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną,
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
– głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
– szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5: 2011 o Ug= 0,5 W/m²k, od strony wewnętrznej pakietu szklanego zastosować szkło antyrefleksyjne P4 np. AGC Stratobel 44.4
– współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 1,1 W/m²k
– kolor ślusarki RAL
– obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300

OZ3_98/169

Ilość:	4 szt.



– okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno – uchylnym
– trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną,
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
– głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
– szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5: 2011 o Ug= 0,5 W/m²k
– współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 1,1 W/m²k
– kolor ślusarki RAL
– obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300

OZ5_148/169

Ilość:	2 szt.



– okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno – uchylnym
– trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną,
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
– głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
– szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5: 2011 o Ug= 0,5 W/m²k
– współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 1,1 W/m²k
– kolor ślusarki RAL
– obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300

Ow1_138/169 EI 30

Ilość:	12 szt.



–okno wewnętrzne o odporności pożarowej EI 30
– system profili aluminiowych o odporności pożarowej
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
– szyba pojedyncza przeciwpożarowa np. o gr. 16mm, spełniająca wymagania PN–EN 357:2005
– kolor ślusarki RAL 7016 Mat

OW2 78/169 EI30

Ilość:	15 szt.

–okno wewnętrzne o odporności pożarowej EI 30
– system profili aluminiowych o odporności pożarowej
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
– szyba pojedyncza przeciwpożarowa np. o gr. 16mm, spełniająca wymagania PN–EN 357:2005
– kolor ślusarki RAL 7016 Mat

OW.3.1 120X170 EI30

Ilość:	1 szt.



–okno wewnętrzne o odporności pożarowej EI 30, antywłamaniowe
– system profili aluminiowych o odporności pożarowej
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
– szyba zespolona, przeciwpożarowa, o klasie antywłamaniowej P4 spełniająca wymagania PN–EN 1279–1:2006 i PN–EN 1279–5:2011
– kolor ślusarki RAL 7016 Mat

Okno OW3 składa się z okna Ow3.1 i Ow3.2. Okno może być zamykane jedynie jeśli będzie miał pamawny zamek"bezpieczny" i klucz odpowiedź ogólnej EI30.

OW3.2 120X170 P4

Ilość:	1 szt.



– okno wewnętrzne stałe
– jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
–lustro weneckie
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
– szyba pojedyncza antywłamaniowa P4 np. spełniająca wymagania PN–EN ISO 12543–2:2011 I PN–EN ISO 12543–6:2011
– kolor ślusarki RAL 7016 Mat

OW.4.1 200X170 EI30

Ilość:	3 szt.

–okno wewnętrzne o odporności pożarowej EI 30, antywłamaniowe
– system profili aluminiowych o odporności pożarowej
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
– szyba zespolona, przeciwpożarowa, o klasie antywłamaniowej P4 , spełniająca wymagania PN–EN 1279–1:2006 i PN–EN 1279–5:2011
– kolor ślusarki RAL 7016 Mat

Okno OW4 składa się z okna Ow4.1 i Ow4.2. Okno może być zamykane jedynie jeśli będzie miał pamawny zamek"bezpieczny" i klucz odpowiedź ogólnej EI30.

OW4.2 200X170 P4

Ilość:	3 szt.

– okno wewnętrzne stałe
– lustro weneckie
– jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacj termicznej
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
– szyba pojedyncza antywłamaniowa P4 np. spełniająca wymagania PN–EN ISO 12543–2:2011 I PN–EN ISO 12543–6:2011
– kolor ślusarki RAL 7016 Mat

UWAGA:
1. Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie.
2. Niniejszy rysunek nazatywnej łącznie z całą dokumentacją.
3. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4. Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równowartne o nie gorszych parametrach technicznych pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji projektanta.
5. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów.
6. W miejscach mogących budzić typu dyskusje stosować zasadzi kompensacyjne
7. Drewniane elementy zewnętrzne zabezpieczyć środkiem ochrony biologicznej i przeciwwodnej
8. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozji i zastosować elementy mocujące ze stali nierdzewnej
9. Wszelkie zmiany konstrukcyjne należy zlecić osobom uprawnionym po konsultacji z Pracownią Projektową P-11
10. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim Normom
11. Roboty budowlane i zamieszkiwcze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami
12. Rzędne terenu sprawdzić na budowie
13. Przed realizacją szczegółu należy sprawdzić na budowie wymiary, charakterystyczne wysokości i punkty istniejącego budynku.W razie rozbieżności z projektem, należy poinformować Główego Projektanta.

PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m

PRACOWNIA PROJEKTOWA P-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@p-11.pl				
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg			
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ARCHITEKTURA	
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku edukacyjnego Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z budynkiem warsztatowym (hala), budynkiem socjalnym i domkiem, zadaszeniem agrowania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i odnawialnych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i dojazdu pieszych, budowę ogrodzenia z elektrycznym i automatycznym bramą, budowę przyłączy i przyłączenie do sieci wodnej, kanalizacji teletechnicznej z kablu miedzianej, światłowodowego budynku projektowanego, budowę kanalizacji deszczowej z separatorem do sieci miejskiej, zbiornikowych i retencyjnych instalacji zagospodarowania wody na terenie nieruchomości (hydrant, studzienka) i studzienki terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej po działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Długiej 1 w Nisku oraz przebudowa istniejącego złącza energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Długiej 1 w Nisku.			
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE OKIEN nr UPRAWN. ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH	PODPIS	DATA	06.2020
PROJEKTANT	dr inż. arch. MARCIN FURTAK	041/2008	SKALA RYSUNKU	1:100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA BOWIŃSKA	082/2011	NR RYS.	AZ2.1
OPRACOWUJĄCY				
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)– DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, ROZBUDÓWKI BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOPUSZCZALNE.			