

ZP 261-1/19/4

Informacja dla Wykonawców

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Wykonywanie usług ochrony fizycznej obiektu Sądu Rejonowego położonego w Kolbuszowej przy ulicy Tyszkiewiczów 4, wraz z przyległymi terenami oraz znajdującymi się w nich osobami i mieniem, usług ochrony fizycznej obiektu Sądu Okręgowego położonego przy ulicy Sienkiewicza 27 w Tarnobrzegu wraz z przyległymi terenami oraz znajdującymi się w nich osobami i mieniem oraz usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Nisku plac Wolności 14 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Nisku, ul. 3 Maja 32”, wpłynęły zapytania o wyjaśnienie następujących kwestii.

1. Treść pytania:

Czy obiekt archiwum w Nisku na ul. 3 maja wyposażony w centrale pożarową Polon ma być podłączony do Straży Pożarnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż centralka instalacji pożaru znajdująca się w archiwum w Nisku przy ul. 3 Maja 32 zostanie w najbliższym czasie podłączona do głównej centrali instalacji sygnałów pożarowych znajdującej się w budynku przy ul. 3 Maja 32 (parter). Pozwoli to na objęcie archiwum pełnym monitoringiem pożarowym tj. przekazywaniem sygnałów pożarowych do Państwowej Straży Pożarnej w ramach obecnie obowiązujących umów z Operatorem i Komendą Straży.

Powyższe prace zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

2. Treść pytania:


Prosimy o potwierdzenie informacji, że sygnały pożarowe generowane przez system pożarowy w obiektach Sadu Rejonowego w Nisku do Straży Pożarnej monitorowane są przez inną firmę zewnętrzną. Oraz czy Państwo mają z tą firmą podpisaną odrębną umowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że sygnały pożarowe generowane przez system pożarowy w obiektach Sadu Rejonowego w Nisku do Straży Pożarnej monitorowane są przez firmy zewnętrzne z którymi Zamawiający posiada podpisane odrębne umowy.

DYREKTOR

Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu


Marta Ziarek