



±0.00=160.40 m.n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl				
INWESTOR	Sąd Okręgowy w /tamobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg Prokuratura Okręgowa w /tamobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg			
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 36182, 36122, 36232 OBR. NISKO, JEDN. EWID. NISKO			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA	
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacją sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprężowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budowa drogi wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z oświetleniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozszczepem na terenie działki, kanalizacji technicznej z oświetleniem i oświetleniem terenu, budowa drogi wewnętrznych z rozszczepem z kolumnami, wiaty smięlnikowej, rozbiórka nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, oświetlenie i oświetlenie terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 36182, 36122, przy ulicy Głogosa 1 w Nisku oraz przebudowa koloidalnego skłupa energetycznego na działce 36232 przy ulicy Głogosa 1 w Nisku.			
TREŚĆ RYSUNKU	ZOBROJENIE TARCZY POZ. 7.1.12	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	Inż. Ryszard Oprucha	RP-Upr. 380/94		SKALA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Klaudia Rospond	MAP/0482/PBKv16		RYSUNKU
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Joanna Walega			NR RYS.
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.			
	KW-796			

- Uwaga:
- Rysunki rozpatrywać w hierarchii:
-architektura, -konstrukcja, -instalacje.
 - Wszystkie wymiary podano w centymetrach,
a rzędne wysokościowe w metrach.
 - Zbrojenie w otworach i wnękach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krawędzi.
Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dozbrojenia nadproża, należy ułożyć minimum 3#12.
 - Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dozbrajać zgodnie z Rys. K-000.
 - Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.