



G1 22/600/600 G = 25,6 kg/h	22 - grzejnik 2-plotowy z 2 konwektorami 11 - grzejnik 1-plotowy z 1 konwektorem 600 - wysokość grzejnika [mm] 600 - długość grzejnika [mm] G = 25,6 kg/h - przepływ
typ grzejnika	

G2 22/600/920 G = 49,8 kg/h	22 - grzejnik 2-plotowy z 2 konwektorami 11 - grzejnik 1-plotowy z 1 konwektorem 600 - wysokość grzejnika [mm] 920 - długość grzejnika [mm] G = 49,8 kg/h - przepływ
typ grzejnika	

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olśzanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl				
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg			
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 36182, 36122, 36232 OBR. NSKO, JEDN. ENWID. NISKO			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
MAZWA ZAMIERZENIA	<p> Budowa budowlano-administracyjnej: Sąd(u) Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wentylacyjnymi (wody, kanalizacji sanitarnej) i gospodarczej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niespodziewanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i majątki architektonicznej; budowa drug wentylacyjnych, mające postawionych i szkieletu wentylacji, instalacji elektrycznej z obwodzeniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozczepieniem na terenie działki, instalacji technicznej z taką rozbiórką nieuzupełnioną budowlą przedziału o kontynuu, wiaty śmieciowej, rozbiórką nawiązanych uwarunkowań i uwzględnieniem instalacji znajdujących się na terenie inwestycji, wody, okalającym i oświetlającym terenu oraz przyłącza ciepła i kanalizacji sanitarnej o odciekach 36182, 36122, przy ulicy Ślesia 1 w Nisku oraz zabudowlom koligujących z tymże nieruchomościom na działce 36232 przy ulicy Głogowej 1 w Nisku.</p>			
TRZĘŚB RYSUNKU	RZUT KONDYGNACJI - I		Wsk. w UPRAWN.	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Góra		PODPIS	06.2024
SPRAWDZAJĄCY			SKALA RYSUNKU	1:100
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Sabina Rapita		NR RYS.	SCO-0
UWAGI	<p>PRAWA AUTORSKIE ZASTĘPCZO (DZ.U. NR 24.02.03.2018 Z DZIAŁ. 23.02.1994): DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWIEK, SKRĘŚLEŃ BEZ ZGODY JEJEDYNOSTAWY AUTORSKIEJ JEST NIEZDOLNĄ.</p>			