



RRS-2.3



2A/57 SANITARIAT MĘSKI 2A/58 SANITARIAT DAMSKI	OŚWIETLENIE	0,08 kW	9L
2A/54 POK. POSIEDZEŃ POSTĘP. WYJAŚNIAJĄCYCH 2A/55 PRZECH. AKT SPRAW BIEŻĄCYCH 2A/56 POKÓJ SĘDZIEGO	OŚWIETLENIE	0,27 kW	8L
2A/50 POM. SOCJALNE; 2A/51 POK. ZATRZYMAŃ NIELETNICH 2A/52 SANITARIAT NPS; 2A/53 POCZEKALNIA DLA NIELETNICH	OŚWIETLENIE	0,4 kW	7L
2A/47 POKÓJ REFERENDARZY 2A/48 POKÓJ REFERENDARZY 2A/49 POKÓJ REFERENDARZY	OŚWIETLENIE	0,37 kW	6L
2A/42 POKÓJ PROKURATORÓW 2A/45 POKÓJ REFERENDARZY 2A/46 POKÓJ REFERENDARZY	OŚWIETLENIE	0,42 kW	5L
2A/39 SEKRETARIAT KIEROWNIKA 2A/40 PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU 2A/41 POKÓJ PROKURATORÓW	OŚWIETLENIE	0,35 kW	4L
2A/36 POKÓJ POKRZYWDZONYCH 2A/37 SEKRETARIAT; 2A/38 SEKRETARIAT	OŚWIETLENIE	0,22 kW	3L
2A/44 KOMUNIKACJA	OŚWIETLENIE	0,09 kW	2L
2A/35 KOMUNIKACJA	OŚWIETLENIE	0,14 kW	1L



Rozdzielnica: RP RR RK	
Typ obudowy:	Wnękowa
Klasa izolacji:	II klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	40
Stopień ochrony IK:	09
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	100 A
Prąd low:	10 kA
Zasilanie:	góra
Odpływy:	góra

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg				
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsąceniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiorą nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiorą nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.				
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RRS-2.3.	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	06.2020
				SKALA RYSUNKU	---
PROJEKTANT	mgr inż. JAKUB KŁECZEK	PDK/0101/PWOE/06		NR RYS.	E-67
SPRAWDZAJĄCY	inż. KAZIMIERZ KŁECZEK	E-91/76			
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. WOJCIECH GURCZYŃSKI				
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ. U. NR 24. POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				