



**SĄD OKRĘGOWY
w Tarnobrzegu**

ul. Sienkiewicza 27; 39-400 Tarnobrzeg

Sekcja Inwestycji i Remontów

tel. 823 48 80 w. 344 fax. 823 05 51

Tarnobrzeg, dnia 19. 11. 2008 r.

ZP – 226- 11 /2008/1

dotyczy: postępowania przetargowego pt. „**REMONT ŁAZIENEK SĄDU
REJONOWEGO W TARNOBRZEGU - V i IV PIĘTRO**”

znak postępowania: ZP 226-11/2008

WYJAŚNIENIE

dotyczące zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu – w odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów które brzmi:

„ w przedmiarze robót na WC męskie poz.4 w zakresie robót jest demontaż 2 sztuk pisuarów z syfonem – razem 4 szt. Nie ma natomiast pozycji na montaż nowych pisuarów. Proszę o odpowiedź na pytanie czy należy wycenić montaż nowych pisuarów wraz z automatycznym zaworem splukującym i czy można wprowadzić nową pozycję przedmiarową?”

Uprzejmie informuje

TAK - wprowadzić należy nową pozycję kosztorysową i wycenić w niej również dostawę i montaż pisuaru wraz z przyciskiem splukującym oraz syfonem szt. 4 (montaż w miejscu uprzednio zdemontowanego.

Uwaga: składając ofertę skalkulować należy także konieczność ew, przeróbek podejść i dopływów wody do urządzeń sanitarnych.

.....
mgr. inż. Leszek Rębisz
st. insp. ds inwestycji i remontów SO