

Tarnobrzeg 2016-10-31

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Ul. Sienkiewicza 27

Tel. 15/ 688 25 66 fax. 15/6882681

ZP 226-6/2016/2

Informacja dla Wykonawców i zmiana SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„wykonywanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli wraz z instalacją elektryczną zasilającą”.**

Zamawiający Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w odpowiedzi na pytanie jednego z Oferentów które brzmi:

Informujemy Państwa, że nie istnieje obecnie na rynku żaden inny producent klimatyzatorów (oprócz Fujitsu) spełniający wszystkie wymagane parametry urządzeń klimatyzacyjnych, tym samym brak jest rozwiązań równoważnych. Stanowi to naruszanie ustawy o Prawie Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym prosimy o zmodyfikowanie parametrów tak poniżej:

Jednostka zewnętrzna nadrzędna

moc chłodnicza nie mniej niż ~~45,00 kW~~, **44,8kW**

moc grzewcza nie mniej niż 50,00 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pobór mocy nie więcej niż 13,01 kW (chłodzenie); 13,63 (grzanie)

EER nie mniej niż 3,46 COP nie mniej niż 3,67

sprężarka Inwerter ~~rotacyjna~~

powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A

Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 12,70 / Ø 28,58mm

wymiary 1.700*1.250*770 mm, masa nie więcej niż 356 kg

zakres pracy chłodzenie ~~-5C do 46C~~ **-5C do 43C**, grzanie ~~-20C do 21C~~ **-20C do 18C**

głośność nie więcej niż 64 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od urządzenia)

uwaga: możliwość zmiany wymiarów i wagi o ±10%

Jednostka zewnętrzna podrzędna

moc chłodnicza nie mniej niż 28,00 kW,

moc grzewcza nie mniej niż 31,50 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pobór mocy nie więcej niż 7,29 kW (chłodzenie); 7,25 (grzanie)

EER nie mniej niż 3,84 COP nie mniej niż 4,35

sprężarka Inwerter ~~rotacyjna~~

powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A

Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 12,70 / Ø 22,22 mm

wymiary 1.700*950*770 mm, masa nie więcej niż 252 kg
zakres pracy chłodzenie ~~-5C do 46C~~ **-5C do 43C**, grzanie ~~-20C do 21C~~ **-20C do 18C**
głośność nie więcej niż 58 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od urządzenia)
uwaga: możliwość zmiany wymiarów i wagi o $\pm 10\%$

Jednostka wewnętrzna typ ścienny
nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 5,6 kW,
nominalna moc grzewcza nie mniej niż 6,3 kW
pobór mocy nie większy niż ~~33-W~~, **76kW**
zasilanie 1N, 230V, 50Hz
zawór rozprężny wewnątrz urządzenia
min trzy stopnie regulacji wydajności
głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 35 dB(A)
Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 9,52 / Ø 15,88 mm
przyłącze skroplin Ø wew. 12,0 mm, Ø zewn. 16 mm

Jednostka wewnętrzna typ ścienny
nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 7,1 kW,
nominalna moc grzewcza nie mniej niż 8,0 kW
pobór mocy nie większy niż ~~60-W~~, **76kW**
zasilanie 1N, 230V, 50Hz
zawór rozprężny wewnątrz urządzenia
min trzy stopnie regulacji wydajności
głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 35 dB(A)
Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 9,52 / Ø 15,88 mm
przyłącze skroplin Ø wew. 12,0 mm, Ø zewn. 16 mm

Klimatyzator Split Inwerter typ ścienny
wydajność chłodnicza nie mniej niż 5,0 (płynna regulacja)
wydajność grzewcza nie mniej niż ~~6,0~~ (płynna regulacja) **5,8kW**
nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 1,60 kW chłodzenie
nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 1,71 kW grzanie
głośność jednostki wewnętrznej nie większa niż 35 dB(A) ciśnienie akustyczne
na najniższym biegu
głośność jednostki zewnętrznej nie większa niż ~~50 dB(A)~~ ciśnienie akustyczne w trybie
chłodzenia **53 dB(A)**
minimum 3 stopnie regulacji wydajności
instalacja chłodnicza 6,35/12,80 mm Cu ciecz / gaz
przyłącze skroplin Ø wew. 16 mm, Ø zewn. 28 mm
klasa energetyczna dla chłodzenia nie niższa niż A++, grzanie A
sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczność czyszczenia filtra)
tryb cicha praca (praca jednostki zewnętrznej w trybie wyciszonym)
programator (programator cykli pracy)
automatyczne żaluzje pionowe (wachlowanie)
zasilanie jednostki zewnętrznej 220-240V 1N 50Hz

przewód zasilający 3x3,5-4,0 mm²,
przewód sterujący pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 4x1,5-2,5mm²,
zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C16
max długość instalacji chłodniczej 25m
max różnica poziomów 20m
doładowanie czynnika chłodniczego powyżej 15m instalacji – 20g/m
Pilot bezprzewodowy

Odpowiedź nr 1

Zamawiający oświadcza, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Klimatyzacja wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli” opisuje przedmiot zamówienia za pomocą parametrów technicznych i wymagań, które mogą być spełnione przez więcej niż jedną firmę – producenta urządzeń klimatyzacyjnych. Z informacji uzyskanych od projektanta przedstawione w SIWZ parametry spełniają co najmniej 4 firmy.

Dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od parametrów projektowych zawartych w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę treści punktu 16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W miejsce dotychczasowej treści:

16.1. Miejsce i termin składania ofert:

- miejsce składania ofert: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27,
39-400 Tarnobrzeg **pok. Nr 206 na II Piętrze budynku**

- termin składania ofert: do dnia **03.11.2016 r. do godz. 9:00**

16.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- **miejsce otwarcia ofert: (sala konferencyjna Nr 1 na parterze budynku)**

- termin otwarcia ofert: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27,
39-400 Tarnobrzeg

w dniu 03.11.2016 r. o godz. 9:15

16.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzone numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

16.4. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.

16.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

16.6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Wprowadza się treść następującą:

16.1. Miejsce i termin składania ofert:

- miejsce składania ofert: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg **pok. Nr 206 na II Piętrze budynku**

- termin składania ofert: do dnia **04.11.2016 r. do godz. 9:00**

16.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- **miejsce otwarcia ofert: (sala konferencyjna Nr 1 na parterze budynku)**

- termin otwarcia ofert: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg

w dniu 04.11.2016 r. o godz. 9:15

16.7. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

16.8. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.

16.9. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

16.10. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 4) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 5) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 6) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16.7.W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Marta Ziarek