

ZP 226-1/2017/1

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „częściowa modernizacja instalacji CO i węzła ciepłego w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, ul. Henryka Sienkiewicza 27 – ETAP 1”.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w odpowiedzi na pytania jednego z Oferentów udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy do zaworu regulacyjnego (poz. 10 zestawienia do opisu) ma być dostarczony siłownik ?
Jeśli tak - proszę podać typ.

Odpowiedź nr 1

Zawór regulacyjny ma być z siłownikiem typu ML.

Pytanie 2

W zestawieniu (poz.: 8, 12 i 14 zestawienia do opisu) podane są zasuwki kołnierzowe. Czy chodzi o zawory grzybkowe kołnierzowe przystosowane do wysokich temperatur, czy mają to być zasuwki wodociągowe, które nie mogą pracować w warunkach wysokich temperatur ?

Odpowiedź nr 2

Chodzi o zawory grzybkowe kołnierzowe przystosowane do wysokich temperatur.

Pytanie 3


Proszę podać typ pomp, ponieważ w zestawieniu w dokumentacji obok pompy 80 PJMa160 jest podana Magna3 100-100F.

Proszę też o informację, czy pompy mają być zamontowane na obiegach c.o. czy c.c.w.

Odpowiedź nr 3

Pompa 80 PJMa 160 to pompa istniejąca natomiast pompa Magna 3 100-100F to projektowana propozycja wymiany istniejących pomp. Pompy pracują na niskich parametrach co - szczegóły widoczne na rys. nr 12.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje na dzień 02.08.2017r., godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się 02.08.2017r., godz. 09:10.

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Marta Ziarek