



- UWAGI :
- 1. GRZEJNIKI ALUMINIOWE PERFEKT PLUS FIRMY PERFEXIM 1,6 MPa
 - 2. ZAWORY Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI FIRMY DANFOSS NA ZASILANIU
 - 3. ZAWORY ODCINAJĄCE NA POWROCIE
 - 4. ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA GRZEJNIKACH
 - 5. ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE NA PIONACH

SĄD REJONOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Funkcja	Pow.	Posadzka
501	Przewodniczący Wydz. Gosp.	17,8	klepka
502	Sędzią Sądu Rejonowego	14,8	klepka
503	Kierownik Sek. Wydz. Gosp.	14,8	klepka
504	Sekretariat Wydz. Gosp.	16,3	klepka
505	Sekretariat Wydz. Karnego	16,3	klepka
506	Kierownik Sekret. Wydz. Karnego	16,3	klepka
507	Sekretariat Wydz. Karnego	16,3	klepka
508	Pokój socjalny	11,9	klepka
509	WC męskie	9,5	terakota
510	WC damskie	8,4	terakota
511	Sekcja Upadłości	19,1	klepka
512	Prezes Sądu Rejonowego	30,5	klepka
513	Kierownik Administracyjny	16,3	klepka
514	V-ce Prezes Sądu Rejonowego	16,3	klepka
515	Sędzią Sądu Rejonowego	16,4	klepka
516	Sędzią Sądu Rejonowego	15,4	klepka
517	Sędzią Sądu Rejonowego	19,1	klepka
518	Holl i korytarze	65,4	gress
519	Przedsionek klatki schodowej	3,3	lastriko
520	Przedsionek windy	3,5	lastriko
Powierzchnia Klatki Schodowej		20,0	
Suma=		367,7	

Inwestor : SĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG		Data:
Objekt: CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA INSTALACJI CO I WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27		2017-06
Adres : DZIAŁKA NR EW. 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13, OBR. 12-TARNOBRZEG		Nr rys.
Rysunek : Modernizacja instalacji co - Piętro V; poziom +19,40		6
Projektował :	Imię i nazwisko	Skala
	mgr inż. Anna Malinowska	1:100
PDK/0175/PWOS/05		Branża : sanitarna
		Podpis: