



- UWAGI :
1. GRZEJNIKI ALUMINIOWE PERFEKT PLUS FIRMY PERFEXIM 1,6 MPa
 2. ZAWORY Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI FIRMY DANFOSS NA ZASILANIU
 3. ZAWORY ODCINAJĄCE NA POWROCIE
 4. ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA GRZEJNIKACH
 5. ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE NA PIONACH

SĄD OKRĘGOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Funkcja	Pow.	Posadzka
701	Księgowość	17,8	klepka
702	Dyrektor Sądu Okręgowego	14,8	klepka
703	Oddział Finansowy	14,6	klepka
704	Oddział Finansowy	16,3	klepka
705	Oddział Finansowy	16,3	klepka
706	Oddział Finansowy	16,3	klepka
707	Sekretariat Wydz. Cywilnego	16,3	klepka
708	Pokój socjalny	11,9	klepka
709	WC męskie	9,5	terakota
710	WC damskie	8,4	terakota
711	Sekretariat Wydz. Cywilnego	19,1	klepka
712	Kier. Sekretariatu Wydz. Cywilnego	16,3	klepka
713	Sekretariat Wydz. Cywilnego	16,3	klepka
714	Sekretariat Wydz. Karnego	16,3	klepka
715	Sekretariat Wydz. Karnego	16,3	klepka
716	Sekretariat Wydz. Karnego	16,3	klepka
717	Sekretariat Wydz. Karnego	15,4	klepka
718	Kier. Sekretariatu Wydz. Karnego	19,1	klepka
719	Holl i korytarze	65,4	gress
720	Przedsiónek klatki schodowej	3,3	lastriko
721	Przedsiónek windy	3,5	lastriko
Powierzchnia Klatki Schodowej		20,0	
Suma=		369,5	

Inwestor : SĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG		Data:
Objekt: CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA INSTALACJI CO I WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27		Nr rys. 8
Adres : DZIAŁKA NR EW. 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13, OBR. 12-TARNOBRZEG		
Rysunek : Modernizacja instalacji co - Piętro VII; poziom +26,00	Skala 1:100	
	Branża : sanitarna	
Projektował : mgr inż. Anna Malinowska	Imię i nazwisko	Podpis:
	Uprawnienia PDK/0175/PWOS/05	