



- LEGENDA :
- Grzejniki istniejące
 - Grzejniki do wymiany
 - zawory do wymiany

- UWAGI :
- GRZEJNIKI ALUMINIOWE PERFEXT PLUS FIRMY PERFIXIM 1,6 MPa
 - ZAWORY Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI FIRMY DANFOSS NA ZASILANIU
 - ZAWORY ODCINAJĄCE NA POWROCIE
 - ODPOWIETRZNIKI RĘCZNE NA GRZEJNIKACH
 - ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE NA PIONACH

SĄD OKRĘGOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Funkcja	Pow.	Posadzka
201	Sala rozpraw	77,1	gress
201A	Pokój Sędziów	12,2	terakota
202	Pokój narad	12,2	parkiet
204	Wydział pracy i ubezp. społecznych	33,8	parkiet
204A	Sekretariat Sądu Pracy	33,8	parkiet
204B	Sekretariat Sądu pracy	8,8	parkiet
205	Pokój badań lekarskich	38,8	parkiet
205A	Pokój badań lekarskich	12,2	PCV
205B	Pokój badań lekarskich	8,8	parkiet
206	Sekretariat Wydziału Gosp.	32,8	parkiet
207	Sala rozpraw	13,4	gress
208	Sala rozpraw	52,7	gress
210	Sala rozpraw	16,4	gress
211	Sala rozpraw	51,2	gress
211A	Pokój narad	16,4	parkiet
212	Informatyk	12,2	parkiet
213	Sala rozpraw	51,2	gress
213A	Pomieszczenie RadcówPrawnych	12,2	gress
214	Pokój narad	16,4	parkiet
215	Sala rozpraw	16,4	gress
216	Sala rozpraw	51,2	gress
217	Pokój narad	13,4	parkiet
218	Sala Rozpraw	16,4	PCV
220	Sala konferencyjna	66,1	parkiet
221	Informatyk	13,8	parkiet
222	Sala rozpraw	77,1	gress
222A	Pokój narad	12,2	parkiet
222B	Pokój Sędziów	12,2	terakota
Komunikacja - holl		269,9	
Pow. pomocnicza: magazynki, WC		95,4	
Powierzchnia Klatek Schodowych		100,0	
Powierzchnia całkowita =		1256,7	

Inwestor :	SĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27, TARNOBRZEG	Data:	2017-06
Objekt:	CZĘŚCIOWA MODERNIZACJA INSTALACJI CO I WIEŻA CIĘPLNEGO W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 27	Nr rys.	4
Adres :	DZIAŁKA NR EW. 3733, 1336/6, 1336/12, 1337/13, OBR. 12-TARNOBRZEG	Skala	1:100
Rysunek :	Modernizacja instalacji co - Piętro II; poziom +9,50	Brzoza :	soniforma
Projektował :	mgr inż. Anna Malinowska	Podpis:	
	Uprawnienia	PDK/0175/PWOS/05	